

# MINISTERSTWO ZDROWIA

Warszawa, 20.06.2013 r.

Biuro Dyrektora Generalnego

MZ-AGZ-270-9669-2/AB/13

## WSZYSCY WYKONAWCY

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie projektu technicznego wymiany stolarki okiennej w ilości 177 szt. wraz z podokiennikami w skrzydle B i C oraz wykonanie projektu technicznego wymiany drzwi wejściowych w ilości 10 szt. w skrzydle A, B i C w zabytkowym budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie – przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-9669/AB/13 wpłynęły zapytania:

*1) Czy Zamawiający posiada wytyczne konserwatorskie dla wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych?*

*2) Odnośnie Rozdz. VII pkt. 2 SIWZ, tj. posiadania wiedzy i doświadczenia, wnosimy o doprecyzowanie zapisu w zakresie: "wykonał, co najmniej 2 projekty techniczne odpowiadające przedmiotowi zamówienia, w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub będącego w strefie ochrony konserwatorskiej, o wartości nie mniejszej niż 20 000 PLN brutto każdy"; gdyż budynek będący w strefie ochrony konserwatorskiej wymaga, również postanowienia Konserwatora Zabytków.*

*3) Czy w zakresie wyceny prac projektowych należy uwzględnić wymianę parapetów wewnętrznych i remont gładzi?*

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), udzielam wyjaśnienia:

Ad 1. Zamawiający nie posiada wytycznych konserwatorskich.

Ad 2. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. VII Warunki Wymagane od Wykonawców, ppkt 2 polegającej na wykreśleniu zapisu:

*„Zamawiający wymaga, aby wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, co najmniej 2 projekty techniczne odpowiadające przedmiotowi*

*zamówienia, w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, o wartości nie mniejszej niż 20 000 PLN brutto każdy”*

i wpisaniu w to miejsce:

„Zamawiający wymaga, aby wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, co najmniej 2 projekty techniczne odpowiadające przedmiotowi zamówienia, w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub będącego w strefie ochrony konserwatorskiej, o wartości nie mniejszej niż 20 000 PLN brutto każdy”

Ad 3. W wycenie prac projektowych należy uwzględnić tylko remont glifów.

**Proszę o uwzględnienie powyższego przy sporządzaniu oferty.**